

小型鍋爐每年定期檢查紀錄表

單位系所：

設備名稱(編號)：

檢查時間：

年

月

日

| 項次 | 檢查部份(項目) (檢附包括有關之工作流 程圖、機械設備結構圖) | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取改 善措施之內容 |
|----------------------------|---|-------------------|------|---------------------|
| 鍋 爐 本 體 | 1、鼓月同(或上、下汽水鼓)有 無損作變 | 目視 | | |
| | 2、爐筒有無損傷過熱或壓潰膨 出 | 目視、手動 | | |
| | 3、煙管或水管有無局部過熱或 漏洩 | 目視、手動 | | |
| | 4、外殼、磚壁、保溫有無損傷、 鬆弛龜裂 | 目視 | | |
| 燃 燒 裝 置 | 5、油加熱器及燃料輸送裝置有 無損傷 | 目視、溫度表 | | |
| | 6、燃料輸送泵及管有無損傷 | 目視、壓力表、操 作 | | |
| | 7、噴燃器有無損傷及污穢 | 目視、操作 | | |
| | 8、過瀘器有無堵塞或損傷 | 目視、操作 | | |
| | 9、燃燒器瓷質部及爐壁有無污 染及損傷 | 目視 | | |
| | 10、煙道有無洩漏、損傷及風壓 異常 | 目視、操作、儀表 監視 | | |
| 自 動 控 制 裝 置 | 11、自動起動停止裝置機能有無 異常 | 目視、操作 | | |
| | 12、火燄檢出裝置有無異常 | 目視、儀錶監視 | | |
| | 13、燃料切斷裝置有無異常 | 目視、操作 | | |
| | 14、水位調節裝置有無異常 | 目視、水壓計、操 作 | | |
| | 15、壓力調節裝置有無異常 | 目視、壓力計、操 作 | | |
| | 16、電氣配線端子有無異常 | 目視 | | |
| 附 屬 裝 置 | 17、給水裝置有無損傷及作動狀 態 | 目視、操作、儀錶 監視 | | |
| | 18、蒸汽管及停止閥有無損傷及 保溫狀態 | 目視、溫度表 | | |
| | 19、壓力錶及水位計是否正常 | 目視、壓力表、水 位計、操作 | | |
| | 20、安全閥性能是否正常 | 目視、操作 | | |
| 其 他 | | | | |
| 說明： | 1、檢查結果應詳實紀錄，記錄應保存三年。 2、依據職業安全衛生管理辦法第34條辦理。 | | | |

檢查人員(簽章)：_____

單位主管(簽章)：_____