

作業環境監測結果

元智大學

監測日期：114 年 11 月 18 日

監測編號	監測處所	監測項目	監測結果	標準值
1	6館13樓校長室	二氧化碳	540 ppm	5000 ppm
2	6館13樓徐副校長室	二氧化碳	571 ppm	5000 ppm
3	6館13樓盧副校長室	二氧化碳	559 ppm	5000 ppm
4	6館13樓公共空間	二氧化碳	536 ppm	5000 ppm
5	6館14樓永續發展暨社會責任中心	二氧化碳	624 ppm	5000 ppm
6	6館12樓秘書室/人事室/研發處	二氧化碳	598 ppm	5000 ppm
7	6館11樓會計室	二氧化碳	604 ppm	5000 ppm
8	6館5樓管理學院公共空間	二氧化碳	584 ppm	5000 ppm
9	6館4樓管理學院公共空間	二氧化碳	573 ppm	5000 ppm
10	6館3樓公共事務暨校友服務中心60301	二氧化碳	723 ppm	5000 ppm
11	6館3樓雙語教學推動資源中心(EMI)60305B	二氧化碳	644 ppm	5000 ppm
12	5館地下1樓圖書館B1西文圖書區	二氧化碳	610 ppm	5000 ppm
13	5館地下1樓圖書館B1中文圖書區	二氧化碳	590 ppm	5000 ppm
14	5館1樓圖書館1F自修區	二氧化碳	512 ppm	5000 ppm
15	5館2樓圖書館2F中日文現刊區	二氧化碳	496 ppm	5000 ppm
16	7館2樓全球事務處70208	二氧化碳	503 ppm	5000 ppm
17	7館2樓國際語言文化中心70210	二氧化碳	648 ppm	5000 ppm
18	7館5樓電機工程學系技術人員辦公室70509	二氧化碳	560 ppm	5000 ppm
19	7館5樓電機通訊學院70506	二氧化碳	521 ppm	5000 ppm
20	7館5樓電機通訊學院英語學士班70511	二氧化碳	518 ppm	5000 ppm

※依據勞工作業環境監測實施辦法第十二條規定，監測結果，雇主應於作業勞工顯明易見之場所公告或以其他公開方式揭示之，必要時應向勞工代表說明。

※如監測結果有問題請與承辦單位聯絡。

公告日期：114 年 12 月 19 日

作業環境監測結果

元智大學

監測日期： 114 年 11 月 18 日

[illegible]

※依據勞工作業環境監測實施辦法第十二條規定，監測結果，雇主應於作業勞工顯明易見之場所公告或以其他公開方式揭示之，必要時應向勞工代表說明。

※如監測結果有問題請與承辦單位聯絡。

公告日期：114 年 12 月 17 日