

局部排氣裝置每年定期檢查紀錄表

單位系所：

實驗室名稱：

設備名稱：

檢查日期： 年 月 日

檢 點 項 目	檢查方式	檢查結果	改善措施
1. 氣罩、導管及排氣機之磨損、腐蝕、凹凸及其他損害之狀況及程度。			
2. 導管或排氣機之塵埃聚積狀況。			
3. 排氣機之注油潤滑狀況。			
4. 導管接觸部分之狀況。			
5. 連接電動機與排氣機之皮帶鬆弛狀況。			
6. 吸氣及排氣功能是否正常。			
7. 設置於排放導管上之採樣設施是否牢固、鏽蝕、損壞、崩塌或其他妨礙作業安全事項。			
8. 其他保持性能之必要事項。			
注意： 1. 依「職業安全衛生管理辦法」第 40 條辦理。 2. 檢查結果：正常打√，異常打×，如無此項檢點項目請以"—"示之。 3. 本紀錄表單應保存三年。			

檢查人員(簽章)：

實驗室負責人(簽章)：