

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：06/17/2026

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
71/二館 7F 右-2	<1	<5	6	100	合格
69/二館 6F 右	<1	<5	6	100	合格
67/二館 5F 右	<1	<5	6	100	合格
65/二館 4F 右	<1	<5	6	100	合格
63/二館 3F 右	<1	<5	6	100	合格
61/二館 2F 右	<1	<5	6	100	合格
59/二館 1F 右	<1	<5	6	100	合格
56/二館 B1F 右	<1	<5	6	100	合格
122/五館 7F 左側	<1	<5	6	100	合格
121/五館 6F 左側	<1	<5	6	100	合格
120/五館 5F 左側	<1	<5	6	100	合格
119/五館 4F 左側	<1	<5	6	100	合格
五館 3F 女廁外	<1	<5	6	100	合格
118/五館 2F 左側	<1	<5	6	100	合格
117/五館左側 1F	<1	<5	6	100	合格
116/五館左側 B1F	<1	<5	6	100	合格
147/圖書館 2F 左	<1	<5	6	100	合格
145/圖書館 1F 左	<1	<5	6	100	合格
143/圖書館 B1F 左	<1	<5	6	100	合格
115/六館 4F 右側	<1	<5	6	100	合格

元智大學飲用水檢測報告總表

採樣日期(Sampling Date)：06/17/2026

採樣地點	檢測結果 Analytical Value		環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV		判定結果
Sampling Site	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
114/六館 3F 右側	<1	<5	6	100	合格
113/六館 2F 右側	<1	<5	6	100	合格
112/六館 1F 右側	<1	<5	6	100	合格
167/七館 10F	<1	<5	6	100	合格
166/七館 9F	<1	<5	6	100	合格
165/七館 8F	<1	<5	6	100	合格
164/七館 7F	<1	<5	6	100	合格
163/七館 6F	<1	<5	6	100	合格
162/七館 5F	<1	<5	6	100	合格
38/男一舍 7FB 棟	<1	<5	6	100	合格
35/男一舍 6FB 棟	<1	<5	6	100	合格
32/男一舍 5FB 棟	<1	<5	6	100	合格
29/男一舍 4FB 棟	<1	<5	6	100	合格
26/男一舍 3FB 棟	<1	<5	6	100	合格
22/男一舍 2FB 棟	<1	<5	6	100	合格
19/男一舍 1FB 棟	<1	<5	6	100	合格
17/女二舍 10F	<1	<5	6	100	合格
16/女二舍 9F	<1	<5	6	100	合格
15/女二舍 8F	<1	<5	6	100	合格
14/女二舍 7F	<1	<5	6	100	合格

43 44

第 3 頁，共 3 頁

元智大學飲用水檢測報告總表(公告)

採樣日期(Sampling Date)：06/17/2026

採樣地點 Sampling Site	檢測結果 Analytical Value		環境部飲用水標準 Drinking water standard Of MOENV		判定結果
	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	大腸桿菌群 Coliform Group (CFU/100 mL)	總菌落數 Total Bacterial Count (CFU/mL)	
二館	<1	<5	6	100	合格
五館	<1	<5	6	100	合格
圖書館	<1	<5	6	100	合格
六館	<1	<5	6	100	合格
七館	<1	<5	6	100	合格
男一舍	<1	<5	6	100	合格
女二舍	<1	<5	6	100	合格
女二舍美食廣場	<1	<5	6	100	合格
警衛室	<1	<5	6	100	合格



元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1150C2816
報告編號： C1152816-1~42

備註：

1. 本樣品報告共43頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學


負責人（簽章）

實驗室主管：

無機檢測類

報告簽署人：

FOI-04



委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：71/二館 7F 右-2
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日09時13分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-1

採樣行程代碼： ---

第2頁共43頁



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1150C2816

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：115年06月17日09時18分

採樣地點：69/二館 6F 右

收樣時間：115年06月17日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：115年06月30日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-2

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617U				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1150C2816

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：115年06月17日09時27分

採樣地點：65/二館 4F 右

收樣時間：115年06月17日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：115年06月30日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-4

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617W				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1150C2816

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：115年06月17日09時35分

採樣地點：61/二館 2F 右

收樣時間：115年06月17日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：115年06月30日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-6

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617Y				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1150C2816

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：115年06月17日09時43分

採樣地點：56/二館 B1F 右

收樣時間：115年06月17日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：115年06月30日


(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-8

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617AA				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：122/五館 7F 左側
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日09時52分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-9

採樣行程代碼：---

第10頁 共43頁



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1150C2816

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：115年06月17日10時15分

採樣地點：118/五館 2F 左側

收樣時間：115年06月17日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：115年06月30日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-14

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617AG				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：117/五館左側 1F
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日10時19分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-15

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617AH				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0 , 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：116/五館左側 B1F
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日10時23分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-16

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617AI				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0, 0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1150C2816

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：115年06月17日10時31分

採樣地點：145/圖書館 1F 左

收樣時間：115年06月17日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：115年06月30日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-18

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617AK				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：113/六館 2F 右側
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日11時00分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-22

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617AO				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

受檢單位：元智大學

行業別：學校

採樣地點：112/六館 1F 右側

採樣單位：元智大學環科中心

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2816

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：115年06月17日11時04分

收樣時間：115年06月17日

報告日期：115年06月30日

報告編號：C1152816-23

樣品報告編號		C1150617AP				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：166/七館 9F
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日12時21分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日


採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-25

採樣行程代碼：---

[illegible]

第26頁 共43頁



委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：163/七館6F
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第041號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日12時34分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-28

採樣行程代碼： ---

第29頁共43頁



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：38/男一舍 7FB 棟
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日11時09分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-30

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617AW				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								



元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1150C2816

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行業別：學校

採樣時間：115年06月17日11時13分

採樣地點：35/男一舍 6FB 棟

收樣時間：115年06月17日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：115年06月30日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-31

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617AX				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
大腸桿菌群	CFU/100 mL	<1	115年06月17日 18時30分	LES Endo Agar	1 倍/0，0	NIEA E230.55B	6	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1150C2816

委託者地址：桃園市中壢區遠東路135號

樣品基質：飲用水

受檢單位：元智大學

檢測目的：定檢

行 業 別 : 學校

採樣時間：115年06月17日11時21分

採樣地點：29/男一舍4FB棟

收樣時間：115年06月17日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：115年06月30日

(環境部國環檢證字第 041 號)


採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-33

採樣行程代碼：---

[illegible]

第34頁 共43頁



委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：22/男一舍 2FB 棟
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日11時29分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-35

採樣行程代碼：---

第36頁共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：19/男一舍 1FB 棟
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日11時33分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-36

採樣行程代碼：---

[illegible]

第37頁 共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：17/女二舍 10F
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日11時39分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-37

採樣行程代碼：---

[illegible]

第38頁 共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center

YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1150C2816
報告編號： C1152816-43~84

備註：

1. 本樣品報告共43頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以“ND”表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有“*”表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。


聲明書

- (一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。
- (二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。
- (三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）

實驗室主管：



第1頁共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C2816
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年06月17日09時13分
採樣地點：71/二館 7F 右-2	收樣時間：115年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年06月30日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152816-43
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150617T				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：69/二館 6F 右
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日09時18分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

報告編號：C1152816-44

[illegible]

第3頁共43頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第4頁 共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：65/二館 4F 右
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日09時27分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-46

採樣行程代碼：---

樣品報告編號		C1150617W				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1150C2816

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：115年06月17日09時31分

收樣時間：115年06月17日

報告日期：115年06月30日

報告編號：C1152816-47

報告編號：C1152816-47

報告編號：C1152816-47

[illegible]

第6頁共43頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1150C2816

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：115年06月17日09時39分

收樣時間：115年06月17日

報告日期：115年06月30日

報告編號：C1152816-49

報告編號：C1152816-49

[illegible]

第8頁共43頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日09時43分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

報告編號：C1152816-50

[illegible]

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C2816
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年06月17日09時52分
採樣地點：122/五館 7F 左側	收樣時間：115年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年06月30日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152816-51
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150617AB				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C2816
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年06月17日09時57分
採樣地點：121/五館 6F 左側	收樣時間：115年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年06月30日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152816-52
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150617AC				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：120/五館 5F 左側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2816
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年06月17日10時02分
 收樣時間：115年06月17日
 報告日期：115年06月30日
 報告編號：C1152816-53

樣品報告編號		C1150617AD				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第13頁共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：117/五館左側 1F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2816
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年06月17日10時19分
 收樣時間：115年06月17日
 報告日期：115年06月30日
 報告編號：C1152816-57

樣品報告編號		C1150617AH				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

[illegible]

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 傳真：(03)463-5887

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：147/圖書館 2F 左
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日10時36分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

報告編號：C1152816-59

採樣行程代碼：---

[illegible]

第18頁 共43頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第19頁共43頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第20頁 共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C2816
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年06月17日10時53分
採樣地點：115/六館 4F 右側	收樣時間：115年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年06月30日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152816-62
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150617AM				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：113/六館 2F 右側
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2816
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年06月17日11時00分
 收樣時間：115年06月17日
 報告日期：115年06月30日
 報告編號：C1152816-64

樣品報告編號		C1150617AO				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0, 0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：112/六館 1F 右側
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採樣方法：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日11時04分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日
報告編號：C1152816-65

樣品報告編號		C1150617AP				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1150C2816
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年06月17日 12時17分
採樣地點：	167/七館 10F	收樣時間：	115年06月17日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	115年06月30日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1152816-66
採樣行程代碼：	---		

第25頁 共43頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第26頁共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C2816
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年06月17日12時25分
採樣地點：165/七館 8F	收樣時間：115年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年06月30日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152816-68
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150617AS				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C2816
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年06月17日12時30分
採樣地點：164/七館 7F	收樣時間：115年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年06月30日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152816-69
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150617AT				檢驗方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第30頁 共43頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1150C2816

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：115年06月17日11時09分

收樣時間：115年06月17日

報告日期：115年06月30日

報告編號：C1152816-72

報告編號：C1152816-72

[illegible]

第31頁共43頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

第32頁共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：32/男一舍 5FB 棟
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日11時17分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

報告編號：C1152816-74

採樣行程代碼：---

[illegible]

第33頁共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學	委託編號：YZ1150C2816
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：飲用水
受檢單位：元智大學	檢測目的：定檢
行業別：學校	採樣時間：115年06月17日11時21分
採樣地點：29/男一舍 4FB 棟	收樣時間：115年06月17日
採樣單位：元智大學環科中心	報告日期：115年06月30日
(環境部國環檢證字第 041 號)	
採樣方法：NIEA W101.57A	報告編號：C1152816-75
採樣行程代碼：---	

樣品報告編號		C1150617AZ				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1150C2816

樣品基質：飲用水

檢測目的：定檢

採樣時間：115年06月17日11時25分

收樣時間：115年06月17日

報告日期：115年06月30日

報告編號：C1152816-76

報告編號：C1152816-76

報告編號：C1152816-76

[illegible]

第35頁共43頁

委託單位：	元智大學	委託編號：	YZ1150C2816
委託者地址：	桃園市中壢區遠東路 135 號	樣品基質：	飲用水
受檢單位：	元智大學	檢測目的：	定檢
行業別：	學校	採樣時間：	115年06月17日11時29分
採樣地點：	22/男一舍 2FB 棟	收樣時間：	115年06月17日
採樣單位：	元智大學環科中心 (環境部國環檢證字第 041 號)	報告日期：	115年06月30日
採樣方法：	NIEA W101.57A	報告編號：	C1152816-77
採樣行程代碼：	---		

第36頁共43頁

樣品檢驗報告

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日11時33分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

報告編號：C1152816-78

報告編號：C1152816-78

第37頁共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
 委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
 受檢單位：元智大學
 行業別：學校
 採樣地點：17/女二舍 10F
 採樣單位：元智大學環科中心
 (環境部國環檢證字第 041 號)
 採樣方法：NIEA W101.57A
 採樣行程代碼：---

委託編號：YZ1150C2816
 樣品基質：飲用水
 檢測目的：定檢
 採樣時間：115年06月17日11時39分
 收樣時間：115年06月17日
 報告日期：115年06月30日
 報告編號：C1152816-79

樣品報告編號		C1150617BD				檢驗 方法	環境部 飲用水 標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機						
檢測項目	單位	檢測值	開始培養時間	培養基名稱	原始數據			
總菌落數	CFU/mL	<5	115年06月17日 18時30分	TGE Agar	1倍/0，0	NIEA E203.56B	100	
以下空白								

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：16/女二舍 9F
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日11時42分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣行程代碼：---

[illegible]

第39頁共43頁

樣品檢驗報告

採樣行程代碼：---

[illegible]

第40頁共43頁

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學

委託編號：YZ1150C2816

委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號

樣品基質：飲用水

受 檢 單 位：元智大學

檢測目的：定檢

行 業 別 : 學校

採樣時間：115年06月17日11時52分

採樣地點：14/女二舍 7F

收樣時間：115年06月17日

採樣單位：元智大學環科中心

報告日期：115年06月30日

(環境部國環檢證字第 041 號)

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-82

採樣行程代碼：---

[illegible]

第41頁共43頁

元智大學環科中心檢測實驗室
樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：女二舍美食廣場 2 樓
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日11時58分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣行程代碼：---

[illegible]

第42頁 共43頁

樣品檢驗報告

委託單位：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受檢單位：元智大學
行業別：學校
採樣地點：警衛室
採樣單位：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)

委託編號：YZ1150C2816
樣品基質：飲用水
檢測目的：定檢
採樣時間：115年06月17日09時04分
收樣時間：115年06月17日
報告日期：115年06月30日

採樣方法：NIEA W101.57A

報告編號：C1152816-84

採樣行程代碼：---

[illegible]

第43頁共43頁