元智大學環科中心檢測實驗室

Environmental Technology Research Center
YUAN ZE UNIVERSITY

檢驗報告

委託單位： 元智大學
委託編號： YZ1150C4594
報告編號： C1154594-1

備註：

1. 本樣品報告共2頁不得分離使用。
2. 低於方法偵測極限之檢測值以"ND"表示，並註明其方法偵測極限(MDL)。檢測值前有"*"表示該檢測值介於MDL與定量值(3.3倍MDL)之間，該檢測值僅供參考。
3. 本報告僅對所採樣品負責，不得隨意複製及作為宣傳廣告之用。

聲明書

(一) 茲保證本報告內容完全依照環境部及有關機關之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

(二) 如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用對象，願受最嚴厲之法律制裁。

(三) 本報告保存規定除廢棄物、土壤類為十年外，其餘類別為五年。

機構名稱：財團法人元智大學

負責人（簽章）

實驗室主管：

無機檢測類
報告簽署人：
FOI-04

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887

國環檢證字號：041(原環署環檢字第 041 號)

元智大學環科中心檢測實驗室

樣品檢驗報告

委 託 單 位 ：元智大學
委託者地址：桃園市中壢區遠東路 135 號
受 檢 單 位 ：元智大學
行 業 別 ：學校
採 樣 地 點 ：135/司令台
採 樣 單 位 ：元智大學環科中心
(環境部國環檢證字第 041 號)
採 樣 方 法 ：NIEA W101.57A
採樣行程代碼：---

委 託 編 號 ：YZ1150C4594
樣 品 基 質 ：飲用水
檢 測 目 的 ：定檢
採 樣 時 間 ：115年10月02日15時27分
收 樣 時 間 ：115年10月02日
報 告 日 期 ：115年10月14日
報 告 編 號 ：C1154594-1

樣品報告編號		C1151002DU	檢驗方法	環境部飲用水標準值	備註欄
原樣名稱或編號		飲水機			
檢測項目	單位	檢測值			
鉛	mg/L	ND	NIEA W311.54C	0.01	MDL=0.003
鉻	mg/L	ND	NIEA W311.54C	0.05	MDL=0.004
以下空白					

檢驗室地址：桃園市中壢區遠東路 128 號 聯絡人：陳秀雲
電話：(03)455-8017 FAX：(03)463-5887