

局部排氣裝置重點檢查記錄表

(改裝或新設)

日期	年 月 日	單位系所		
實驗室名稱		設備名稱		
檢查項目		檢查方法	檢查結果	改善措施
氣罩是否被移動				
有無外來氣流影響氣罩效率				
氣罩中是否有灰塵堆積				
氣罩及導管有無損毀				
氣罩及導管是否防礙工作				
抽風櫃使用時是否將窗蓋拉下				
馬達是否故障				
活性炭吸附裝置是否正常				
皮帶是否鬆動				
排氣機的注油潤滑狀況				
吸氣能力(排氣罩 距氣罩口 10cm) (抽風櫃 距底部 15cm)				
其他				
<p>注意：</p> <p>1.依據職業安全衛生管理辦法第 47 條辦理。</p> <p>2.本紀錄表單應保存三年。</p>				

檢查人員(簽章)：

實驗室負責人(簽章)：