

## 有機溶劑作業排氣裝置每週檢點記錄表

系所： \_\_\_\_\_

放置位置： \_\_\_\_\_

日期： \_\_\_\_\_

方 法： \_\_\_\_\_

一、局部排氣裝置		第 一 週	第 二 週	第 三 週	第 四 週	檢點結果
1.	氣罩是否被移動					
2.	有無外來氣流影響氣罩效果					
3.	氣罩中是否堆積塵埃					
4.	氣罩及導管有無凹凸，破損或腐蝕					
5.	氣罩及導管是否妨礙工作					
6.	是否隨手蓋上蓋窗（如為附蓋窗之氣罩）					
7.	馬達是否故障					
8.	皮帶是否滑移或鬆弛					
9.	空氣清淨裝置是否正常					
10.	調整板是否在適當位置					
二、整體換氣裝置						
1.	扇風機是否故障					
2.	有否新增設備影響空氣流動					
3.	作業場所是否造成正、負壓					
4.	扇風機內、外側是否受阻礙					
<b>檢查人員</b>						
備 註						

場所負責人： \_\_\_\_\_

單位主管： \_\_\_\_\_

1. 依「有機溶劑中毒預防規則」第13~15條項辦理。
2. 檢查結果：正常打√，異常打×，如無此項檢點項目請以"—"示之。
3. 局部排氣及整體換氣每週檢點，表格保存三年。
4. 每月檢查完後，送一份至職業安全衛生管理單位彙整備查。